




## BWT Pure SLIM

Sistema de filtración de agua  
Pure SLIM 2/3/4

Sujeto a modificaciones.



1-511774 / 14744 / 2024-01 / © BWT Wassertechnik GmbH / Printed in Germany



For You and Planet Blue.



Le agradecemos la confianza depositada en nosotros con la compra de un equipo BWT.



Estas instrucciones se aplican exclusivamente al producto o los productos indicados en la portada.

## Pie de imprenta

### **BWT Holding GmbH**

Walter-Simmer-Straße 4  
A-5310 Mondsee

Phone: +43 / 6232 / 5011 0  
Correo electrónico: [office@bwt.at](mailto:office@bwt.at)

**[bwt.com](http://bwt.com)**

### **BWT Wassertechnik GmbH**

Industriestraße 7  
D-69198 Schriesheim

Phone: +49 / 6203 / 73 0  
Correo electrónico: [bwt@bwt.de](mailto:bwt@bwt.de)

**[bwt.com](http://bwt.com)**

Las presentes instrucciones han sido redactadas, revisadas y aprobadas en alemán. En caso de que existan diferencias en las ediciones de las presentes instrucciones en otros idiomas, prevalecerá la información contenida en el documento alemán.

Si observa alguna incoherencia, póngase en contacto con nuestro servicio de atención al cliente, véase el capítulo «10.1 Su contacto en BWT», página 15.

Reservados todos los derechos (incluida la traducción). Estas instrucciones o partes de las mismas no pueden reproducirse, traducirse ni utilizarse de ninguna otra forma sin el consentimiento por escrito del fabricante.

Los nombres de empresas y productos mencionados en estas instrucciones son marcas registradas de sus respectivos propietarios.

## Índice

<b>1</b>	<b>Advertencias de seguridad . . . . . 4</b>	<b>10</b>	<b>Garantía . . . . . 15</b>
1.1	Advertencias de seguridad generales . . . 4	10.1	Su contacto en BWT. . . . . 15
1.2	Validez de la documentación . . . . . 4	<b>11</b>	<b>Puesta fuera de servicio y eliminación . . . . . 15</b>
1.3	Cualificación del personal . . . . . 4	11.1	Puesta fuera de servicio . . . . . 15
1.4	Transporte . . . . . 4	11.2	Eliminación . . . . . 15
1.5	Símbolos empleados . . . . . 5	11.2.1	Eliminación del embalaje de transporte . . . 15
1.6	Representación de las señales de advertencia . . . . . 5	<b>12</b>	<b>Datos técnicos. . . . . 16</b>
1.7	Señales de advertencia específicas del producto . . . . . 6	12.1	Datos técnicos del sistema de filtración de agua BWT Pure SLIM . . . 16
1.8	Notas importantes sobre el producto . . 6	12.2	Datos técnicos de los cartuchos de filtro de BWT Pure SLIM . . . . . 17
1.9	Definiciones . . . . . 6	12.3	Dimensiones. . . . . 18
<b>2</b>	<b>Volumen de suministro . . . . . 7</b>	12.4	Placa de características . . . . . 18
2.1	Vista general del producto. . . . . 7	12.5	Lista de comprobación de la puesta en funcionamiento y de la formación del usuario . . . . . 19
<b>3</b>	<b>Aplicación . . . . . 8</b>		
3.1	Uso adecuado . . . . . 8		
3.2	Uso incorrecto previsible . . . . . 8		
3.3	Exclusión de responsabilidad . . . . . 8		
3.4	Otros documentos válidos . . . . . 8		
<b>4</b>	<b>Funcionamiento . . . . . 8</b>		
4.1	Funcionamiento de los cartuchos de filtro . . . . . 8		
<b>5</b>	<b>Condiciones previas para el montaje . . . . . 9</b>		
5.1	Información general . . . . . 9		
5.2	Lugar de montaje y entorno . . . . . 9		
5.3	Agua de entrada. . . . . 9		
5.4	Requisito para el funcionamiento y garantía . . . . . 9		
<b>6</b>	<b>Montaje. . . . . 10</b>		
6.1	Esquema de montaje . . . . . 11		
6.2	Instalación . . . . . 11		
<b>7</b>	<b>Puesta en funcionamiento . . . 12</b>		
<b>8</b>	<b>Funcionamiento . . . . . 12</b>		
8.1	Cambio de los cartuchos de filtro . . . 12		
8.1.1	Posición de los cartuchos de filtro . . . . . 13		
8.1.2	Cambiar el cartucho de filtro . . . . . 14		
8.1.3	Tiempo de uso de los cartuchos de filtro . . 15		
8.2	Mantenimiento. . . . . 15		
<b>9</b>	<b>Obligaciones del usuario . . . . 15</b>		

## 1 Advertencias de seguridad

### 1.1 Advertencias de seguridad generales

Este producto se ha fabricado conforme a las reglas y normas reconocidas de la técnica y cumple las especificaciones legales existentes en el momento de su puesta en circulación.

Pese a ello, existe peligro de sufrir daños personales o materiales de no observar este capítulo y las advertencias de seguridad incluidas en esta documentación.

- Lea esta documentación completa y detenidamente antes de proceder a trabajar con el producto.
- Conserve esta documentación de tal forma que se encuentre a disposición de cualquier usuario en todo momento.
- En caso de que entregue el producto a terceros, hágalo siempre junto con esta documentación en su totalidad.
- Observe todas las indicaciones referentes al manejo adecuado del producto.
- Si se detectan daños en el producto, suspenda inmediatamente el funcionamiento e informe a un especialista de mantenimiento.
- Emplee exclusivamente accesorios, piezas de repuesto y consumibles autorizados por BWT.
- Respete las condiciones ambientales y del entorno indicadas en el capítulo «Datos técnicos».
- Lleve su equipamiento de protección personal. Su empleo sirve para su seguridad y le protege de posibles lesiones.
- Realice exclusivamente las actividades descritas en estas instrucciones de funcionamiento o aquellas para las cuales haya recibido formación del fabricante.
- Realice todas las actividades observando todas las normas y prescripciones vigentes.
- Instruya al usuario sobre el funcionamiento y el manejo del producto.
- Advierta al usuario acerca del mantenimiento del producto.
- Advierta al usuario acerca de posibles peligros que puedan surgir durante el funcionamiento del producto.

## 1.2 Validez de la documentación

**Esta documentación es únicamente válida para el mencionado producto, véase la etiqueta de la portada.**

Esta documentación está dirigida a usuarios, instaladores que no hayan recibido formación del fabricante, instaladores que hayan recibido formación del fabricante (p. ej. «profesional en agua potable») y técnicos de mantenimiento.

Esta documentación contiene información importante para montar el producto, ponerlo en servicio, manejarlo y emplearlo de forma segura y adecuada.

Lea completamente esta documentación, y especialmente el capítulo «Advertencias de seguridad», antes de proceder a trabajar con el producto.

## 1.3 Cualificación del personal

Las tareas de instalación descritas en estas instrucciones requieren conocimientos básicos de mecánica, hidráulica y electricidad, así como el conocimiento de los términos técnicos correspondientes.

Para garantizar una instalación segura, estas actividades solo deben ser realizadas por un especialista o por una persona instruida bajo la dirección de un especialista.

Un **especialista** es aquella persona que gracias a su formación especializada, sus conocimientos y experiencia, así como a sus conocimientos de las disposiciones vigentes, puede juzgar los trabajos que se le encomiendan, detectar posibles peligros y tomar medidas de seguridad apropiadas. Un especialista debe observar los reglamentos técnicos específicos vigentes.

Una **persona instruida** es aquella que ha sido informada por parte de un especialista sobre las tareas que se le han encargado y sobre los posibles peligros en caso de un comportamiento no adecuado y haya sido instruida al respecto de ser necesario, así como que haya sido instruida sobre los dispositivos y medidas de protección necesarios.





## 1.4 Transporte

Para evitar daños durante el transporte al lugar de instalación, saque el producto del embalaje directamente en el lugar de instalación y, a continuación, deséchelo de forma adecuada. Controle si el volumen de suministro está completo.

En caso de riesgo de heladas, vacíe todos los componentes conductores de agua.

## 1.5 Símbolos empleados


En esta documentación se utilizan los siguientes símbolos para indicar fuentes de peligro especiales o información importante.


	Peligros generales para personas, sistemas o el medioambiente.
	Para garantizar un funcionamiento seguro se deben tener en cuenta las indicaciones.
	Información que debe tenerse en cuenta.
	El producto debe reciclarse una vez que se ponga fuera de servicio.

## 1.6 Representación de las señales de advertencia

En esta documentación figuran señales de advertencia antes de cada secuencia de acciones en la que pueda existir peligro de sufrir lesiones o daños materiales. Deben cumplirse las medidas descritas para la protección.

Las señales de advertencia se estructuran como sigue:

 ¡PALABRA DE SEÑALIZACIÓN!



**Origen del peligro** (p. ej. electrocución)

*¡Tipo de peligro* (p. ej. *peligro de muerte*)!

► Opciones para evitar el peligro

Palabra de señalización	Color	Gravedad del peligro
PELIGRO		<b>Alto nivel de riesgo vinculado al peligro.</b> Conlleva, en caso de inobservancia, graves lesiones o la muerte.
ADVERTENCIA		<b>Nivel de riesgo medio vinculado al peligro.</b> Puede conllevar, en caso de inobservancia, graves lesiones o la muerte.
PRECAUCIÓN		<b>Bajo nivel de riesgo vinculado al peligro.</b> Puede conllevar lesiones leves o moderadas.
NOTA		<b>Advierte de daños materiales</b> al producto o al medioambiente

## 1.7 Señales de advertencia específicas del producto

### NOTA



► Si no se utiliza el equipo durante más de dos días, cierre la alimentación de agua al sistema para evitar fugas por exceso de presión o golpes de presión.

Encontrará las señales de advertencia específicas del producto en los siguientes capítulos cuando sea necesario llevar a cabo en el producto una acción relevante para la seguridad.

## 1.8 Notas importantes sobre el producto



El ajuste del producto debe ser efectuado de conformidad con las instrucciones de instalación según AVB Wasser V, §12.2 por la empresa de abastecimiento de agua o por una empresa instaladora registrada en la lista de instaladoras de una empresa de abastecimiento de agua.

## 1.9 Definiciones

**Agua de entrada:** Calidad del agua potable de la empresa de abastecimiento de agua local. Dependiendo de la región, los grados de dureza pueden ser blanda, intermedia o dura.


**Agua de salida:** el agua que sale del sistema de filtración de agua.

## 2 Volumen de suministro



- Sistema de filtración de agua BWT Pure SLIM

### 2.1 Vista general del producto

Sistema de filtración de agua BWT Pure SLIM:



1	Carcasa
2	Cartuchos de filtro
3	Conexión para la entrada del filtro (IN)
4	Conexión para el agua filtrada (OUT)



## 3 Aplicación

### 3.1 Uso adecuado

El producto BWT Pure SLIM sirve para filtrar agua potable con el fin de eliminar impurezas, microorganismos, olores y restos de metales pesados. También se utiliza para reducir el contenido de cloro. El producto no es adecuado para el tratamiento de agua con aceites, grasas, disolventes, jabones y otros medios lubricantes. El uso adecuado presupone que la instalación, el manejo y el mantenimiento del producto se llevan a cabo conforme a las instrucciones y prescripciones contenidas en esta documentación.

### 3.2 Uso incorrecto previsible

- Si se deja el producto sin utilizar durante un periodo prolongado de tiempo (7 días según DIN EN 806-5)
- Si no se cumplen las obligaciones del usuario
- Si no se cumplen las condiciones ambientales y de funcionamiento (véase el capítulo «12 Datos técnicos», página 16)
- Si no se cumplen los intervalos de mantenimiento del producto indicados en estas instrucciones
- Si se instala el producto en un suministro de agua no indicado como potable
- Si personas no cualificadas abren la carcasa del producto, lo reparan o lo modifican
- Si se usan consumibles y piezas de repuesto no autorizados

### 3.3 Exclusión de responsabilidad

El fabricante no se hace responsable de los daños causados por un manejo inadecuado o una instalación incorrecta del producto. La eliminación deliberada o mediante empleo de fuerza, la modificación intencional o la elusión de los dispositivos de protección y seguridad existentes, así como la inobservancia de las indicaciones contenidas en esta documentación o en el producto, eximen al fabricante de cualquier responsabilidad.

### 3.4 Otros documentos válidos

Observe los documentos suministrados por las empresas proveedoras.

## 4 Funcionamiento

Este producto se utiliza para eliminar sustancias desagradables cuando se bebe agua potable.

Las funciones de filtración dependen del modelo seleccionado (véase también el capítulo «12 Datos técnicos», página 16).

### 4.1 Funcionamiento de los cartuchos de filtro

Según el modelo seleccionado, el producto está disponible con diferentes cartuchos o funciones.

#### Cartucho BWT 005 SLIM-S

El cartucho SLIM-S elimina las impurezas en forma de partículas de hasta 5 µm mediante microfiltración.

#### Cartucho BWT 101 SLIM-C

El cartucho SLIM-C elimina las impurezas en forma de partículas de hasta 5 µm mediante microfiltración, reduce el contenido de cloro en el agua, acaba con los olores mediante filtración con carbón activado y disminuye los restos de metales pesados.

#### Cartucho BWT 103 SLIM-Mg

El cartucho SLIM-Mg reduce los depósitos de cal mediante un procedimiento de intercambio de iones y garantiza la mineralización del agua con magnesio.

#### Cartucho BWT 104 SLIM-UF

El cartucho SLIM-UF elimina los microorganismos mediante ultrafiltración con una membrana de 0,1 µm, acaba con los olores mediante filtración con carbón activado y reduce el contenido de cloro en el agua.

#### Cartucho BWT 105 SLIM-RS

El SLIM-RS es un cartucho de descalcificación del agua para proteger contra los depósitos de cal. El agua se descalcifica mediante un procedimiento de intercambio de iones.



## 5 Condiciones previas para el montaje

### 5.1 Información general

El ajuste del producto debe ser efectuado de conformidad con las instrucciones de instalación por la empresa de abastecimiento de agua o por una empresa instaladora registrada en la lista de instaladoras de una empresa de abastecimiento de agua.

Se deben observar las prescripciones de instalación locales, las directrices generales, las condiciones higiénicas generales y los datos técnicos.

Debe haber un desagüe en el suelo a menos de dos metros de la instalación para eliminar correctamente cualquier fuga de agua.

El producto debe montarse en posición vertical.

### 5.2 Lugar de montaje y entorno

El lugar de montaje debe cumplir las siguientes características:

- Debe estar protegido frente a posibles influencias meteorológicas como la lluvia o la radiación solar directa.
- Debe estar protegido frente a fuertes cambios de temperatura, fuentes de calor, temperaturas superiores a 40 °C, temperaturas muy bajas, heladas, radiación UV, productos químicos, tintes, combustibles, disolventes, sustancias corrosivas, aceites, gases y vapores.
- Debe haber espacio suficiente para facilitar la sustitución de los cartuchos de filtro.

### 5.3 Agua de entrada

El agua de entrada debe cumplir siempre las especificaciones respectivas para el agua potable, por ejemplo, el Reglamento de agua potable o la Directiva (UE) 2020/2184 sobre la calidad del agua destinada al consumo humano.

No se debe superar la presión en el conducto de alimentación (véase el capítulo «12 Datos técnicos», página 16). En caso de presión excesiva en el conducto, se debe instalar una válvula reductora de presión antes de la alimentación de agua al producto.

El producto necesita una presión de servicio mínima para funcionar (véase el capítulo «12 Datos técnicos», página 16).

## 5.4 Requisito para el funcionamiento y garantía

El producto requiere un control del funcionamiento y un mantenimiento periódicos. Los intervalos de mantenimiento se pueden consultar en estas instrucciones de montaje y de servicio.

El tiempo de uso indicado en los cartuchos de filtro es una recomendación y depende del uso y de la calidad del suministro de agua.

## 6 Montaje

Se deben cumplir los siguientes requisitos:

- Se deben respetar todas las prescripciones de instalación locales, las directrices generales, las medidas de higiene, los datos técnicos y las instrucciones de la documentación suministrada con el producto.
- El producto no se debe instalar en un suministro de agua que no esté indicado como potable.


### NOTA



► Debe haber un desagüe en el suelo a menos de dos metros de la instalación para eliminar correctamente cualquier fuga de agua.



Se debe instalar un grifo independiente para el agua potable filtrada de acuerdo con las instrucciones de instalación. Se deben seguir las instrucciones del fabricante.



### Conductos del grifo independiente:

1. Sistema de alimentación de agua (agua de entrada)
2. Entrada del filtro IN
3. Alimentación de agua del grifo (agua de salida) OUT


Un sistema de grifo sin presión corta la alimentación de agua antes de que llegue al producto. Este diseño evita fugas durante largos periodos de parada o en los que no se usa y protege el sistema frente a posibles daños causados por cambios de presión. Tras cerrar el grifo, el sistema mantiene la presión durante unos segundos para que se pueda formar brevemente una gota de agua en la salida del agua.

El grifo no se incluye en el volumen de suministro.

Representación de ejemplo. El grifo no se incluye en el volumen de suministro.

## 6.1 Esquema de montaje

Representación de ejemplo. El montaje se debe adaptar a las particularidades de la ubicación.



## 6.2 Instalación

- ▶ Monte los conductos en el producto según el esquema de montaje (véase el capítulo «6.1 Esquema de montaje», página 11).

Asegúrese de que los conductos no estén doblados ni dañados.

- ▶ A continuación, cuelgue el producto verticalmente en la pared. Para ello, utilice el soporte con forma de ojo de cerradura situado en la parte trasera del producto.

Deje espacio suficiente para sustituir los cartuchos de filtro.

- ▶ Abra la alimentación de agua al sistema.
- ▶ Compruebe la estanqueidad de la instalación.

## 7 Puesta en funcionamiento



Deje correr el agua durante 5 minutos después de la instalación o después de sustituir los cartuchos de filtro para activarlos o para eliminar el aire y las partículas de carbono.

- Rellene la «Lista de comprobación de la puesta en funcionamiento y de la formación del usuario» en la página 19.

## 8 Funcionamiento

### NOTA



► Si no se utiliza el equipo durante más de dos días, cierre la alimentación de agua al sistema para evitar fugas por exceso de presión o golpes de presión.

### 8.1 Cambio de los cartuchos de filtro

### NOTA



► El producto no se debe utilizar con las cabezas del filtro vacías. En todas las cabezas de filtro se deben introducir cartuchos de filtro adecuados.

► No se deben intercambiar las posiciones de los cartuchos de filtro (véase el capítulo «8.1.1 Posición de los cartuchos de filtro», página 13).

Se recomienda respetar el tiempo de uso indicado en los cartuchos de filtro.

Utilice únicamente los cartuchos de filtro originales del fabricante del producto. Para pedir o cambiar los cartuchos de filtro, póngase en contacto a tiempo con el centro de mantenimiento de BWT o con su socio comercial, la empresa instaladora.



El tiempo de uso indicado en los cartuchos de filtro depende del tipo de cartucho, véase el capítulo «8.1.3 Tiempo de uso de los cartuchos de filtro», página 15.



Preste atención a la higiene al introducir los cartuchos de filtro nuevos.

### 8.1.1 Posición de los cartuchos de filtro

Al sustituir los cartuchos de filtro, se debe respetar la asignación de los cartuchos de filtro con respecto a las cabezas del filtro. No se deben intercambiar las posiciones de los distintos cartuchos de filtro.




Encontrará el nombre y el número de pedido del cartucho de filtro en su placa de características.


Identificación del cartucho de filtro	Nombre del cartucho de filtro según la placa de características
005	6-318102 BWT 005 SLIM-S
101	6-318101 BWT 101 SLIM-C
103	6-318103 BWT 103 SLIM-Mg
104	6-318104 BWT 104 SLIM-UF
105	6-318105 BWT 105 SLIM-RS

En la carcasa del producto también encontrará:


- La identificación de posición de los cartuchos de filtro
- Los números de pedido de los cartuchos de filtro (placa de características)




Producto:  
6-318002 SLIM 2 UF




Producto:  
6-318003 SLIM 3 hard water



Producto:  
6-318004 SLIM 3 soft water



Producto:  
6-318005 SLIM 4 hard water



Producto:  
6-318006 SLIM 4 soft water





### 8.1.2 Cambiar el cartucho de filtro



Preste atención a la higiene al introducir los cartuchos de filtro nuevos.

- ▶ Cierre la alimentación de agua al sistema.
- ▶ Retire el cartucho de filtro antiguo:  
Gire el cartucho de filtro antiguo en sentido horario y retírelo hacia abajo (figuras 1 y 2).

- ▶ Introduzca el cartucho de filtro nuevo y gírelo en sentido antihorario (figuras 3 y 4).
- ▶ Vuelva a abrir la alimentación de agua al sistema.
- ▶ Después de cambiar los cartuchos de filtro, abra el grifo del agua filtrada y deje correr el agua durante 5 minutos para activar los cartuchos de filtro o para eliminar el aire y las partículas de carbono.
- ▶ Compruebe la estanqueidad del producto.



### 8.1.3 Tiempo de uso de los cartuchos de filtro

El tiempo de uso de los cartuchos de filtro depende del uso y de la calidad del agua de entrada.

Cartucho de filtro	Tiempo de uso
BWT 005 SLIM-S	3 - 6 meses
BWT 101 SLIM-C	6 - 12 meses
BWT 103 SLIM-Mg	6 - 12 meses
BWT 104 SLIM-UF	12 meses
BWT 105 SLIM-RS	3 - 6 meses

## 8.2 Mantenimiento

Los trabajos de mantenimiento deben llevarse a cabo semestralmente por el servicio de atención al cliente de BWT o por un instalador autorizado por BWT para el mantenimiento. Recomendamos suscribir un contrato de mantenimiento con su instalador o con el servicio posventa.

### Tareas de mantenimiento:

- Compruebe el tiempo de uso de los cartuchos de filtro y cámbielos si es necesario.
- Compruebe que las mangueras y los fusibles estén en la posición correcta.
- Compruebe la estanqueidad del producto y de la instalación.

## 9 Obligaciones del usuario

El producto que ha adquirido tiene una larga vida útil y es de fácil mantenimiento. Sin embargo, como en todo equipo técnico, es necesario realizar controles y trabajos de mantenimiento periódicamente para que siga sin haber problemas de funcionamiento. Un requisito para el funcionamiento y la garantía es la realización de controles visuales regulares por parte del usuario. Otro requisito para el funcionamiento y la garantía es el mantenimiento periódico del producto y el cambio de las piezas sometidas a desgaste dentro de los intervalos prescritos.

## 10 Garantía

En caso de un fallo durante el plazo de garantía, diríjase a su socio comercial, la empresa instaladora, indicando el modelo de equipo y el número de producción (véanse los datos técnicos o bien la placa de características del equipo).

La inobservancia de las condiciones previas de montaje, el incumplimiento de las obligaciones del usuario y un uso indebido conllevan la pérdida de los derechos de garantía y de reclamación de responsabilidad.

### 10.1 Su contacto en BWT

Puede ponerse en contacto con nosotros en el siguiente número de teléfono

**Centro de atención** **+49 6203 7373**

De lunes a jueves: De 06:30 a 18:00 horas

Viernes: De 06:30 a 16:00 horas

## 11 Puesta fuera de servicio y eliminación

### 11.1 Puesta fuera de servicio

La puesta fuera de servicio y el desmontaje del producto quedan reservados exclusivamente a especialistas cualificados.

Durante el desmontaje, observe a las normas de seguridad pertinentes.

### 11.2 Eliminación

#### NOTA



- ▶ Al final de su vida útil, elimine el producto adecuadamente o recíclelo.
- ▶ Al hacerlo, observe las directivas legales del país en el que se utiliza el producto.
- ▶ Los materiales empleados en este producto son: metal, plástico.

#### 11.2.1 Eliminación del embalaje de transporte

La devolución del embalaje al ciclo de reciclaje ahorra materias primas y reduce la cantidad de residuos. Su distribuidor acepta la devolución del embalaje.

## 12 Datos técnicos

### 12.1 Datos técnicos del sistema de filtración de agua BWT Pure SLIM

Sistema de filtración de agua	Modelo	BWT Pure SLIM 2 UF
Conexión push-in (entrada, salida)	pulgadas	¼"
Presión estática, máx.	bar	3
Presión de servicio, mín. – máx.	bar	1,5 – 3,0
Temperatura del agua, mín. – máx.	°C	5 – 30
Temperatura ambiente, mín. – máx.	°C	5 – 40
Cartuchos de filtro		Cartucho BWT 101 SLIM-C  Cartucho BWT 104 SLIM-UF
Flujo, máx.	l/h	120

**Encontrará el número de producción en la etiqueta de la portada de estas instrucciones y en la placa de características situada en la pared lateral del producto.**

Sistema de filtración de agua	Modelo	BWT Pure SLIM 3 hard water	BWT Pure SLIM 3 soft water
Conexión push-in (entrada, salida)	pulgadas	¼"	
Presión estática, máx.	bar	3	
Presión de servicio, mín. – máx.	bar	1,5 – 3,0	
Temperatura del agua, mín. – máx.	°C	5 – 30	
Temperatura ambiente, mín. – máx.	°C	5 – 40	
Cartuchos de filtro		Cartucho BWT 101 SLIM-C  Cartucho BWT 104 SLIM-UF  Cartucho BWT 105 SLIM-RS	Cartucho BWT 101 SLIM-C  Cartucho BWT 104 SLIM-UF  Cartucho BWT 005 SLIM-S
Flujo, máx.	l/h	120	

**Encontrará el número de producción en la etiqueta de la portada de estas instrucciones y en la placa de características situada en la pared lateral del producto.**



Sistema de filtración de agua	Modelo	BWT Pure SLIM 4 hard water	BWT Pure SLIM 4 soft water
Conexión push-in (entrada, salida)	pulgadas	¼"	
Presión estática, máx.	bar	3	
Presión de servicio, mín. – máx.	bar	1,5 – 3,0	
Temperatura del agua, mín. – máx.	°C	5 – 30	
Temperatura ambiente, mín. – máx.	°C	5 – 40	
Cartuchos de filtro		Cartucho BWT 101 SLIM-C	Cartucho BWT 101 SLIM-C
		Cartucho BWT 103 SLIM-Mg	Cartucho BWT 103 SLIM-Mg
		Cartucho BWT 104 SLIM-UF	Cartucho BWT 104 SLIM-UF
		Cartucho BWT 105 SLIM-RS	Cartucho BWT 005 SLIM-S
Flujo, máx.	l/h	120	
<b>Encontrará el número de producción en la etiqueta de la portada de estas instrucciones y en la placa de características situada en la pared lateral del producto.</b>			


## 12.2 Datos técnicos de los cartuchos de filtro de BWT Pure SLIM

Cartucho de filtro	Modelo	Cartucho BWT 101 SLIM-C	Cartucho BWT 005 SLIM-S	Cartucho BWT 103 SLIM-Mg	Cartucho BWT 104 SLIM-UF	Cartucho BWT 105 SLIM-RS
Presión de servicio, mín. – máx.	bar	1,5 – 3,0				
Temperatura del agua, mín. – máx.	°C	5 – 30				
Temperatura ambiente, mín. – máx.	°C	5 – 40				
Capacidad*, máx.	l	4000	800	1200	4000	800
Tiempo de uso recomendado del cartucho de filtro	Meses	6 – 12	3 – 6	6 – 12	12	3 – 6
Objetivo del procedimiento		Microfiltración de 5 µm, eliminación de cloro, sabores y olores	Microfiltración de 5 µm	Mineralización con magnesio	Ultrafiltración de 0,1 µm, eliminación de cloro, sabores y olores	Descalcificación
Funcionamiento		Solo con agua potable				
N.º de pedido:		125626935	125626936	125626937	125626938	125626939

\*La capacidad del cartucho de filtro depende de la calidad del agua de entrada.

### 12.3 Dimensiones

Nombre			BWT Pure SLIM 2 UF	BWT Pure SLIM 3	BWT Pure SLIM 4
Altura del producto	A	mm	405	405	405
Anchura del producto	B	mm	167	167	167
Profundidad del producto	C	mm	110	190	190




### 12.4 Placa de características


**BWT Pure SLIM 2 UF** | 1  
with Cartridge 101, 104

Betriebsdruck / Operating pressure: min. 1,5 / max. 3,0 bar  
 Wasser- / Umgebungstemp. min/max / Water- / ambient temperature min/max: 5-30 °C / 5-40 °C  
 Nenndurchfluss / Nominal Flow Rate: 120 l / h  
 Typ / Best.-Nr. BWT Cartridge / Type / Order-No. BWT Cartridge: 101: 125626935; 104: 125626938


PNR / CNR / Prod.-Code: **2** 6-318002/20YY1-xxxx 0/X0dy-0dFD



BWT Wassertechnik GmbH, Industriestr. 7, D-69198 Schriesheim  
 Phone +49(0)6203/73-0, Mail: bwt@bwt.de, bwt.com



**NOTA**



► Como todo documento, la placa de características no debe modificarse ni retirarse. Las placas de características deterioradas o ilegibles deben sustituirse.

#### Representación de ejemplo

La placa de características sirve para la identificación de su producto. Tenga a mano la siguiente información en caso de comunicar cualquier pregunta o duda referente al producto:

1. Nombre del producto
2. Número de producción (PNR)

## 12.5 Lista de comprobación de la puesta en funcionamiento y de la formación del usuario

Comprobación	✓	Comentario
El producto se ha instalado siguiendo las instrucciones.		
Todas las conexiones se han instalado correctamente y siguiendo el sentido de flujo.		
Se ha comprobado la estanqueidad del producto.		
Se ha comprobado la estanqueidad de toda la instalación.		
La válvula de alimentación de agua está abierta.		
El producto recibe agua de forma constante.		
Se ha informado al usuario de que debe realizar un mantenimiento periódico del producto (cada 6 meses).		
Lugar, fecha		
Nombre de la empresa, dirección de la empresa, número de teléfono, nombre, firma del técnico		
Firma del usuario		

## Más información:

### **BWT Holding GmbH**

Walter-Simmer-Straße 4  
A-5310 Mondsee

Phone: +43 / 6232 / 5011 0

Correo electrónico:  
office@bwt.at

### **BWT Wassertechnik GmbH**

Industriestraße 7  
D-69198 Schriesheim

Phone: +49 / 6203 / 73 0

Correo electrónico:  
bwt@bwt.de